

NOTAT

Opgang Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721
Journal nr.: 13012638

Dato: 4. april 2014

OPP-projekt vedrørende rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand på Glostrup Hospital

I forbindelse med forretningsudvalgets behandling den 1. april 2014 om sag vedr. rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand på Glostrup Hospital (jf. punkt nr. 8 på dagsordenen til Regionsrådets møde den 8. april) er der stillet spørgsmål angående nedlæggelse af bækkenskyllere på Glostrup Hospital.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at man vil nedlægge bækkenskyllerne, da bækkerne fremtidig vil skulle være éngangs og vil blive destrueret i affaldskværne.

Der ønskes svar på følgende spørgsmål:

”Da man ofte også bruger bækkenskyllmaskinerne som udslagskumme og til rengøring af diverse utensiler, ønskes oplyst, hvad der bliver sat i stedet for af "maskineri"/anden ordning for, at klare disse opgaver? Og er der taget højde for dette økonomisk. Kan ikke se det fremgår af sagen?”

På Glostrup Hospital anvendes bækkenskyllere udelukkende til vask af urinaler og bækkener. I OPP-sagen forudsættes det, at urinaler og bækkener fremadrettet vil være engangsudstyr, og derfor kunne håndteres af affaldskværnene, som ligeledes vil blive anvendt som udslagskummer. Øvrige utensilier vaskes i dertil indrettede vaskemaskiner i hospitalets skyllerum.

Besparelsen på service og vedligehold af bækkenskyllere samt udgiften til driften af affaldskværnene er indarbejdet i sagen som en del af projektets samlede økonomi.