

NOTAT

Opgang Afsnit Blok A
1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38 66 59 51
Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

EAN-nr: 5798000384156
CVR/SE-nr: 30113721
Journal nr.: 09007414

Dato: 18. april 2013

Grønt Regnskab for 2012

Udvikling i el-forbruget fra 2011 til 2012

El-forbruget er samlet steget 2,588 GWh svarende til 1,5%. Fra tabel 5.4.2 i det grønne regnskab kan vi uddrage denne tabel:

Målt el-forbrug Hele regionen	2011 MWh	2012 MWh	Ændring MWh	Ændring %
Apotek	1.740	1.915	175	10,1
Hospitaler	161.564	162.240	676	0,4
Handicap	2.417	3.047	630	26,1
Psykiatri	8.633	8.049	-584	-6,8
Koncernstabe	900	2.591	1.691	187,9
I alt	175.254	177.842	2.588	1,5

Ændringerne hos Handicap/DSV og Psykiatrien ophæver nogenlunde hinanden og skyldes, at der er overgået institutioner fra RHP til DSV.

Stigningen hos Apoteket er tæt forbundet med procesudstyret og skyldes stigning i produktionen.

Stigningen hos koncernstabile kan opdeles på dels Regionsgården og dels afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordforurening. På baggrund af tal fra de grønne regnskaber kan vi danne denne tabel:

Målt el-forbrug Koncernstabile	2011 MWh	2012 MWh	Ændring MWh	Ændring %
Regionsgården, GAMMEL BYGNING	672	644	-28	-4,2
Regionsgården, NY BYGNING	229	218	-11	-4,8
Afværgeforanstaltninger	Ej registreret	1.729	1.729	-
I alt	901	2.591	1.690	187,6

El-forbruget på Regionsgården er faldet. El-forbruget til afværgeforanstaltninger er ikke tidligere blevet registreret.

Forbruget på 1,729 GWh til afværgeforanstaltninger svarer til en procent af det samlede el-forbrug i 2011, og ændringen i forbruget i regionens samlede bygningsmasse svarer til 0,5% af forbruget i 2011. Det ses af nedenstående tabel:

Målt el-forbrug	2011	2012	Ændring	Ændring i forh. til samlet forbrug i 2011
Hele regionen	MWh	MWh	MWh	%
Bygningsmassen	175.255	176.113	858	0,5
Afværgeforanstaltninger	Ej registreret	1.729	1.729	1,0
I alt	175.255	177.842	2.587	1,5

Udviklingen fra 2011 – 2012 på hospitalerne kan ses i nedenstående tabel:

Målt el-forbrug Hospitalerne	2011 MWh	2012 MWh	Ændring MWh	Ændring %
Bornholms Hospital	3.408	3.354	-54	-1,6
Frederiksberg Hospital	6.350	5.685	-665	-10,5
Frederikssund Hospital	2.635	2.042	-593	-22,5
Gentofte Hospital	9.869	9.830	-39	-0,4
Glostrup Hospital	12.064	11.899	-165	-1,4
Helsingør Hospital	2.072	1.916	-156	-7,5
Herlev Hospital	36.619	36.511	-108	-0,3
I alt Fald	73.017	71.237	-1.780	-2,4
Amager Hospital HBA	761	765	4	0,5
Amager Hospital ITA	1.498	2.058	560	37,4
Bispebjerg Hospital	12.970	14.054	1.084	8,4
Hillerød Hospital	8.993	9.046	53	0,6
Hvidovre Hospital	24.609	25.345	736	3,0
Rigshospitalet	39.717	39.736	19	0,0
I alt Stigning	88.548	91.004	2.456	2,8
I alt	161.565	162.241	676	0,4

Heraf ses, at der har været fald på de fleste hospitaler og stigninger på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital.

Det svarer til et bruttofald på 1,780 GWh og en bruttostigning på 2,456 GWh, som altså samlet giver en stigning på 0,676 GWh.

Udviklingen på de enkelte hospitaler er reguleret af en række forskellige faktorer, der kan trække både den ene og den anden vej. En af de mere betydnende faktorer er forøgelsen af billeddiagnostisk udstyr, især scannere.

Af stigningen på 2,456 GWh kan i størrelsesordenen 61% svarende til 1,500 GWh formentlig forklares med ibrugtagning af de scannere, der er blevet bevilget i 2011 og 2012. Korrigeres herfor vil resultatet svare til et fald i det samlede el-forbrug på hospitalerne på ca. 0,5%.

Målt el-forbrug Hospitalerne	2011 MWh	2012 MWh	Ændring MWh	Ændring %
Samlet forbrug	161.565	162.241	676	0,4
Korrektion for scannere	0	-1.500	-1.500	-
I alt	161.565	160.741	-824	-0,5
